

Leitungsbericht

Darmstadt **Am der Escholinne** (Abnahme)
DWA-M 149-2

Ortsteilname
64297 Darmstadt-Eberstadt

Straßenname
Am der Escholinne

Leitungsbezeichnung
Baugrube in FLR

Knotenbezeichnung oben
Baugrube in FLR

Knotenbezeichnung unten
Anschluss an den Straßenkanal

Inspektionsdatum
19.09.2019

Inspektionsnummer
1

Inspektionsrichtung
in Fließrichtung



12,83m BCAA

Anschluss, Abzweig, Anschluss
offen, 100 mm, 3 Uhr, Anschluß
Hofablauf vorne



14,88m BCBZC

A2 Punktuelle Reparatur, Reparatur
mit partieller Auskleidungs-/
Manschettentechnik, 12-12 Uhr



15,35m BCBZC

B2 Punktuelle Reparatur, Reparatur
mit partieller Auskleidungs-/
Manschettentechnik, 12-12 Uhr

R
E
T
E
S
U
M